

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 245/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (ДООЛ «Ромашка-2, ДООЛ «Чайка»)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга

по пожарному надзору № 245

от « 4 » апреля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.

« 17 » апреля 2019 г. по 13 ч 00 мин. « 29 » апреля 2019 г.

проведена проверка

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Павлов Андрей Петрович, Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Колбулдинова Асель Канатовна

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (ДООЛ «Ромашка-2», ДООЛ «Чайка»), по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская 37а, район Дубки, зона отдыха Дубки

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечил очистку от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделением от леса противопожарной минерализован-	п. 72_3 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	31.05.2019	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (ДООЛ РОМАШКА-2)			
2	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние резервуара являющегося источником наружного противопожарного водоснабжения (ДООЛ РОМАШКА-2)	п. 55 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);	31.05.2019	
3	В зданиях столовой и корпусов, приемно-контрольные приборы не защищены от несанкционированного доступа (ДООЛ РОМАШКА-2)	ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	31.05.2019	
4	Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложения № 6 (ДООЛ РОМАШКА-2)	п. 481, 482 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	31.05.2019	
5	На системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) объектов защиты отсутствует проектная документация (ДООЛ РОМАШКА-2)	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	31.05.2019	
6	Ширина эвакуационных выходов непосредственно наружу из здания спальных корпусов 3,4 отряда, менее 1,2 метра (фактически не более 1,12 метра); высота эвакуационного выхода № 2 выполнена менее 1,9 метра (фактически 1,87 метра) (ДООЛ РОМАШКА-2)	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	31.05.2019	
7	Ширина эвакуационных выходов из помещений спальных корпусов выполнена менее 0,8 метра (фактически 0,68-0,74 метра) (ДООЛ РОМАШКА-2)	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	31.05.2019	
8	Покрытие полов в спальных поме-	п. 7 ст. 134; таб. 3 Фе-	31.05.2019	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	щениях корпусов 1,2,3,4 отряда выполнено из материалов с классом пожарной опасности более чем КМ2 (линолеум) (ДООЛ РОМАШКА-2)	дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
9	Ширина горизонтальных путей эвакуации (коридор в здании 3,4 отряда) при условии двухстороннего открывании дверей из помещений в коридор выполнена менее 1,2 метра (фактически 0,4 метра) (ДООЛ РОМАШКА-2)	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.1.1, п. 4.3.4 СП. 1.13130.2009	31.05.2019	
10	Ширина горизонтальных путей эвакуации (спальный корпус 2 отряд) в свету менее 1 метра (фактически 0,73 метра) (ДООЛ РОМАШКА-2)	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП. 1.13130.2009	31.05.2019	
11	Высота эвакуационного выхода непосредственно наружу в свету выполнена менее 1,9 м (медицинский корпус фактически 1,83 м.) (ДООЛ "ЧАЙКА")	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП. 1.13130.2009	31.05.2019	
12	Руководителем не обеспечивается очистка объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности (ДООЛ "ЧАЙКА")	п. 77 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	31.05.2019	
14	Помещение складского назначения, предусматриваемое в составе здания (спальный корпус) не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 2-го типа (ДООЛ "ЧАЙКА")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6 СП 4.13130.2009	31.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Павлов А.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«29» апреля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«29» апреля 2019 г.


(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999