



Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532) E-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Оренбургу и Оренбургскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78А, тел. (3532)49-92-26, E-mail: oren@56.mchs.gov.ru

(место составления акта)

« 28 » апреля 2023 г., 14 час. 00 мин. № 205

(дата и время составления акта)

г. Оренбург

(место составления)

Акт

внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: *начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича, от 13.04.2023 № 205 учетный номер в ЕРКНМ № 56230061000205751990*

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: *осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер в ФРГУ 10001495160*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Михайловой Екатериной Евгеньевной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: *зданий, помещений, сооружений*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

460026, Оренбургская область, г Оренбург, ул. Карагандинская, 37а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 460026, Оренбургская область, г Оренбург, ул. Карагандинская, 37а, ИНН: 5610032718.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» апреля 2023 года, 16 час. 00 мин.

по «28» апреля 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки: *не приостанавливалось*

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *Осмотр*

2) *Истребование документов*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «20» апреля 2023 года, 16 час. 00 мин.

по «20» апреля 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту: *460026, Оренбургская область, г Оренбург, ул. Карагандинская, 37а.*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: *протокол осмотра от 20.04.2023 № 205/1*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: *Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 3898 от 12.07.94, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 000706952, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №003684640, постановление № 344-п, распоряжение № 1171, распоряжение № 1630-р, устав ГАУЗ «ШКБ № 4», лист записи ЕГРЮЛ от 27.06.2016, свидетельство о государственной регистрации права 56-АВ882807, свидетельство о государственной регистрации права 56-АВ882807, выписка из ЕГРН на стационар, выписка из ЕГРН на клинику, инструкция о мерах пожарной безопасности в МАУДО «ДТДиМ», инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара в помещении МАУДО «ДТДиМ», протокол контроля качества огнезащитной обработки, сертификаты на напольные покрытия, акт по учебно-тренировочной эвакуации, журнал учета огнетушителей, приказ о противопожарном режиме, карточка предприятия.*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Пункты предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, предписания от 30.04.2021 № 227/1/1.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3

1.	Высота ограждения кровли выполнено менее 600 мм (фактически парапет 0,4-0,45 м).	ст. 4, 6, Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
2.	Срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре происходит от одного пожарного извещателя, не обеспечивающего функции автоматического контроля работоспособности в условиях воздействия факторов внешней среды и не формирующий извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе.	п. 13.1, п. 13.2 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования», ст. 4, 6, 83 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1, 14.2, приложение Р СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
3.	Не предусмотрено удаление продуктов горения системами вытяжной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре (коридоры 2-го и 3-го этажей длиной более 15 метров)	ст. 4, 6, 85 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
4.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц металлических, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
5.	В лестничных клетках правого и левого допущено размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. (в л/к левого крыла на высоте 2,06 м,	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 2(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
6.	Лестничные клетки здания не оборудованы выходами наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
7.	Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

	пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
8.	Ступени наружной открытой лестницы выполнены не сплошными шириной менее 0,2 м, высота ограждения с поручнем выполнена менее 1,2	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 7.1.2, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
9.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в левом крыле коридора 1-го этажа выполнена менее 1,2 (фактически 0,93 м-0,95 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

12. К настоящему акту прилагаются:
предписание от 28.04.2023 № 205/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР
 по г. Оренбургу и Оренбургскому району
 УНД и ПР Главного управления
 МЧС России по Оренбургской области
Михайлова Екатерина Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
 проводившего выездную проверку)



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
 г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по
 Оренбургской области Михайлова Екатерина Евгеньевна, т. (3532)49-92-14

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
 выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Инспектор МЧС Отдел Уршова Т.А.
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя,
 иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом
 выездной проверки)

«14» часов «10» минут «28» 04 2023 г.

[Signature]
 (подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)