



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 205/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи».*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *Начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного Государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича от 13.04.2023 № 205.*

Выездная проверка проведена: *в период с «20» апреля 2023г. по «28» апреля 2023 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Михайловой Екатериной Евгеньевной.*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена: *внеплановая выездная проверка по адресам:
460026, Оренбургская область, г Оренбург, ул. Карагандинская, 37а;*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Входе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Гринева Татьяна Михайловна директор МАУДО «ДТДиМ».

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка о
-------	--	--	-----------------	-----------

	безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнены
1.	Высота ограждения кровли выполнено менее 600 мм (фактически парапет 0,4-0,45 м).	ст. 4, 6, Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	30.03.2024	
2.	Срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре происходит от одного пожарного извещателя, не обеспечивающего функции автоматического контроля работоспособности в условиях воздействия факторов внешней среды и не формирующий извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе.	п. 13.1, п. 13.2 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования», ст. 4, 6, 83 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1, 14.2, приложение Р СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	30.03.2024	
3.	Не предусмотрено удаление продуктов горения системами вытяжной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре (коридоры 2-го и 3-го этажей длиной более 15 метров)	ст. 4, 6, 85 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	30.03.2024	
4.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц металлических, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	30.03.2024	
5.	В лестничных клетках правого и левого допущено размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. (в л/к левого крыла на высоте 2,06 м,	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 2(1) Правил проти-	30.03.2024	

		<i>вопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</i>		
6.	<i>Лестничные клетки здания не оборудованы выходами наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.</i>	<i>ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</i>	30.03.2024	
7.	<i>Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	<i>п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</i>	30.03.2024	
8.	<i>Ступени наружной открытой лестницы выполнены не сплошными шириной менее 0,2 м, высота ограждения с поручнем выполнена менее 1,2</i>	<i>ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 7.1.2, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</i>	30.03.2024	
9.	<i>Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в левом крыле коридора 1-го этажа выполнена менее 1,2 (фактически 0,93 м-0,95 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)</i>	<i>ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</i>	30.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Михайлова Екатерина Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«28» апреля 2023г.

Предписание для исполнения получил (а):

Инспектор МЧС РФ по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Михайлова Е.Е.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Signature]
(подпись)

«28» 04 2023 г.